



Risiko/problemstilling:

Brand i affaldscontainere forekommer hyppigt og forårsager i mange tilfælde store brandskader, især hvis containeren er placeret tæt op ad en bygning, under udhæng, vinduer, halvtag eller overdækninger.

Årsagen til brandene er ildspåsættelse, selvantændelse samt tobaksaffald og gløder.

Mobile containere der er placeret væk fra bygninger, men ikke er fastlåste, kan let flyttes og placeres op ad en bygning, hvor antændelse kan medføre brand i bygningen.

Mindre skraldespande kan ligeledes udgøre en risiko, hvis disse er placeret uhensigtsmæssigt. Også stålcontainere udgør en risiko, hvis disse er placeret tæt på en bygning.

Generelt udgør alt brændbart affald/oplag op ad, eller tæt på en bygning, en øget brandrisiko.

Reference:

DBI - Dansk Brand- og Sikringsteknisk Institut, har udarbejdet Brandteknisk Vejledning 29 (BTV 29) som omhandler sikker placering af fritstående affaldscontainere med et rumindhold på mere end 120 liter og kan også bruges som inspiration for placering af mindre affaldsbeholdere.

Skadesforebyggelse:

- Containere placeres min. 5 meter fra bygninger, overdækninger og udhæng, m.m.
- Containere placeres fastholdt på stedet.
- Containere forsynes med lås på låget.

En god løsning er typisk at etablere en decideret affaldsgård, hvor containere placeres bag et aflåst trådhegn i god afstand fra bygningerne



Kritisk forhold:
for tæt på bygning og under tagudhæng



Korrekt placering:
Min. 5 m. fra bygning og fastlåst på stedet.