

# Brændbart oplag - affald op ad bygning

Risk Management 2018



## Risiko/problemstilling:

Brand i brændbart oplag/affald forekommer hyppigt og forårsager i mange tilfælde store brandskader, især hvis oplaget er placeret for tæt op ad en bygning, under vinduer, udhæng, halvtag eller overdækninger. Årsagen til brandene er ildspåsættelse, selvantændelse samt tobaksaffald og gløder.

## Skadesforebyggelse

- Brændbart oplag og affald skal placeres min. 10 meter fra ydervæg, udhæng m.m. Vedrørende containerplaceringer se faktablad: Placering af containere.



Brændbart oplag op ad facader

Læs om skadesforebyggelse på vores hjemmeside:  
[www.gjenstande.dk/virksomhed/godt-forberedt](http://www.gjenstande.dk/virksomhed/godt-forberedt)